



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Παρούκια Πάρου Τ.Κ. 844 00

Πληροφορίες: Κρουστάλλη Σταυρούλα

Τηλ.:22843-60152

Fax: 22840-23536

E-mail: [s.kroustali@paros.gr](mailto:s.kroustali@paros.gr)

Ιστοσελίδα: <http://www.paros.gr>

Πάρος 15-01-2018

Αρ.Πρωτ. 449

**ΠΡΟΣ: AMBER ENERGY**

**ΤΗΛ:22960-29322**

**FAX:22960-29322**

**mail:amberenergy2016@gmail.com**

**ΘΕΜΑ : «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την προμήθεια με τίτλο  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ».»**

**Σχετ. : Το με αριθ.πρωτ.449/15-01-2018 έγγραφό σας.**

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας διευκρινίζουμε ότι:

Σχετικά με την Τεχνική μελέτη:

- 1) Στην ομάδα Α στο Α/Α 77 το φωτιστικό σώμα θα είναι αξονικό.
- 2) Στην ομάδα Β στο Α/Α 1 και Α/Α 2 γίνονται αποδεκτοί λαμπτήρες με θερμοκρασία χρώματος 4000K.
- 3) Στην ομάδα Β στο Α/Α 3 και Α/Α 14 οι απαιτήσεις της διακήρυξης είναι λαμπτήρας HQI-T 70W ψυχρού χρώματος και λαμπτήρας HQI-T 150W ψυχρού χρώματος.
- 4) Στην ομάδα Β στο Α/Α 12 και Α/Α 13 η φωτεινή ροή των λαμπτήρων σε Lumen που αναφέρεται στην διακήρυξη είναι η ελάχιστη απαιτούμενη .



Η προϊσταμένη της  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ασημίνα Κούτλα

Μηχανολόγος Μηχανικός με α'βαθμό.